

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-Ф1.ПБ45.В.00129  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639737  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** "Tikkurila OYJ", Адрес: Финляндия, Vantaa, P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaalantie 1,  
(наименование и место- Телефон: +7358985771, Факс: +7358985771, E-mail: info.russia@tikkurila.com  
нахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Tikkurila OYJ", Адрес: Финляндия, Vantaa, P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaalantie 1  
(наименование и место- нахождение изготовителя  
продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности ВНИИНМАШ  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении",  
выданного сертификата соответствия)  
Адрес: 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д.4, Фактический адрес: 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д.4, Телефон:  
74992564341, Факс: 4992564341, ТРПБ.RU.ПБ45.14.04.2010

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытия для внутренней и наружной отделки помещений на  
(информация об объекте сертификации, основе синтетических полимеров, диспергированные или  
позволяющая идентифицировать объект) растворенные в водной среде (лакокрасочная продукция)  
(см. приложение № ТР 0076423) Класс пожарной опасности материалов - КМ 1.  
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях  
(наименование технического регламента (технических пожарной безопасности (Федеральный  
регламентов), на соответствие требованиям которого Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред.  
которых) проводилась сертификация) Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), глава 19,  
статья 81 п.1; глава 30, статья 134 п.п. 1,2,3; глава 33, статья 149;  
приложение, таблицы 3, 27. (см. приложение № ТР 0076423).

код ОК 005 (ОКП)  
231000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
320910000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 76-10-2010П от 30.10.2010 г., ИЦ "ПБ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИНО5 от 14.04.2010 г.  
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, ТРПБ.RU.ИНО5

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акт о проведении инспекционного контроля за  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) сертифицированной продукцией № 00013.08.10-ИК № 2-13 от  
17.10.2013 г. выданный ОС "ПБ ВНИИНМАШ";  
Техническая документация изготовителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.06.2014 по 21.11.2015

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия



М.В. Куранова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Борисов





# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-Fl.ПБ45.В.00129

(обязательная сертификация)

ТР **0076423**  
(учетный номер бланка)

#### Сведения по сертификату соответствия

| Код ТН-ВЭД    | Условное обозначение композиции   | Показатели пожарной опасности материалов:  |
|---------------|---|--|
| 3209 10 000 0 | Гармония; Джокер; Кива лак; Луя; Магнетик; Мозаика, лак с вкраплениями; Новопласт 2, 7, 12, 20; Панели ясса защитный состав; Панели ясса лак; Панели-ясса титан; Пиртти; Ремонтти ясса; Сиро мат; Сиропласт 2, 7, 12, 20; Тайка лазурь; Тайка перламутровая краска; Яссапласт 2, 7, 20; Гармония декоративная краска; Луми; Финнгард 150, 500, 1.5Н, 3.0Н; Финнгард гибрисил; Юки краска и грубозернистое покрытие; Новасил краска. | Группа горючести по ГОСТ 30244-94 - Г1;<br>Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-94 - В1;<br>Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 - Д2;<br>Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 - Т2. |

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия



М.В. Куранова

Д.В. Борисов

